



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie

NK.9022.2.31.2026

Kraków, dnia 19.01.2026 r.

Radosław Małysz
Prezes
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych
w Zielonkach Sp. z o.o.

Dotyczy: jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Szanowny Panie Prezesie,

na podstawie otrzymanych sprawozdań z badań jakości prób wody pobranych w dniu 09.12.2025 r. w ramach kontroli wewnętrznej z nw. punktów zgodności (punktów czerpalnych) znajdujących się na terenie gminy Zielonki:

- Batowice (punkt poboru: kurek czerpalny na ujęciu wody);
- Bibice S-1 (punkt poboru: kurek czerpalny na ujęciu wody);
- Bibice S-2 (punkt poboru: kurek czerpalny na ujęciu wody);
- Bosutów B-1 (punkt poboru: kurek czerpalny na ujęciu wody);
- Owczary S-1 (punkt poboru: kurek czerpalny na ujęciu wody);
- Zielonki S-3 (punkt poboru: kurek czerpalny na ujęciu wody);
- Przybysławice (punkt poboru: kurek czerpalny na ujęciu wody);
- Grębyńce (punkt poboru: kurek czerpalny na ujęciu wody)

stwierdzam, że jakość wody pod względem badanych parametrów mikrobiologicznym oraz fizykochemicznym spełniała, w dniu poboru wymagania obowiązującego rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294). Analizy laboratoryjne zostały przeprowadzone w laboratorium akredytowanym przez Polskie Centrum Akredytacji (AB 418), tj.: Centrum Badań i Dozoru sp. z o.o, Ośrodek Badań Środowiska i Zagrożeń Naturalnych, ul. Lędzińska 8, 43-143 Łędziny.

Z poważaniem

**Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Krakowie**

dr n. med. Ewa Wiercińska

**Pismo zostało wydane w postaci elektronicznej
i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym**

Otrzymują:

1. Adresat (e-Doręczenia)

Do wiadomości:

Urząd Gminy Zielonki, ul. Krakowskie Przedmieście 116, 32-087 Zielonki (e- Doręczenia)



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitaro-Epidemiologiczna w Krakowie
ul. Makuszyńskiego 9, 31-752 Kraków
+48 12 644 91 33, +48 12 644 93 72
e-mail: psse.krakow@sanepid.gov.pl | www.gov.pl/web/psse-krakow
adres e-Doręczeń: AE:PL-47481-29130-DUGHW-25

Ref. Paluch Barbara tel.: 12 412 34 41 wew. 113