

KOMUNIKAT NR 1

Dla mieszkańców miejscowości Przybysławice, Trojanowice, Korzkiew i Januszowice

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny (PPIS) w Krakowie informuje, że w badaniach laboratoryjnych próby wody pobranej w dniu 17.01.2024 r. z ujęcia wody Przybysławice stwierdzono wzrost mętności wody oraz przekroczenie wartości parametrycznej żelaza.

PPIS w Krakowie wskazuje, że z uwagi na ww. przekroczenia fizykochemiczne woda **nie spełnia** wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

W związku z powyższym PPIS w Krakowie zawiadamia mieszkańców miejscowości Przybysławice, Trojanowice, Korzkiew i Januszowice, że :

„Woda jest warunkowo przydatna do spożycia przez ludzi. Badania laboratoryjne wykazały wzrost mętności wody oraz przekroczenie wartości parametrycznej żelaza, co może mieć ujemny wpływ na wygląd i smak wody, ale nie stwarza zagrożenia dla zdrowia konsumentów.

Woda może być wykorzystywana bez ograniczeń do celów spożywczych i gospodarczych.”

Zarządzający wodociągiem został zobowiązany do podjęcia działań naprawczych celem doprowadzenia jakości wody do wymogów ww. rozporządzenia.

Powyzsza informacja obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu w sprawie przydatności wody do spożycia.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Krakowie

dr n. med. Ewa Wiercińska
Pismo zostało wydane w postaci
elektronicznej i podpisane kwalifikowanym
podpisem elektronicznym